



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИВАНОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России  
по Ивановской области)

улица Советская, дом 26, город Иваново, 153000  
тел.: 30-16-74, 48-20-90; тел. доверия: 29-99-99  
e-mail: ond37@37.mchs.gov.ru

28.06.2024 № ИВ-135-4-1-173

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ОГКОУ «Ивановская коррекционная  
школа — интернат № 2»  
Смирновой Т.В.

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 173

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения.

«28» июня 2024 года

город Иваново

Инспектор ОАП отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Иваново - государственный инспектор г.о. Иваново по пожарному надзору \_\_\_\_\_, рассмотрев постановление о назначении административного наказания от 28.06.2024 № 181 в отношении \_\_\_\_\_ ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа - интернат № 2» \_\_\_\_\_ установила, что в ходе проведения прокуратурой Советского района города Иваново выездной проверки исполнения законодательства пожарной безопасности, выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности в ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа - интернат № 2», расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 3.

Установлены следующие нарушения в области пожарной безопасности, содержащиеся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее – ППР в РФ), а именно:

1. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше школы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п/п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее - Правила);

2. На люке чердачного помещения (из лестничной клетки у кабинета № 401) не размещена информация о месте хранения ключей от него. Основание: п. 18 Правил;

3. На люке чердачного помещения (из лестничной клетки у кабинета № 409) не размещена информация о месте хранения ключей от него. Основание: п. 18 Правил;

4. Руководитель организации не обеспечил наличие на двери, ведущей из помещения коридора 4-го этажа в лестничную клетку (у кабинета № 401), приспособления для самозакрывания. Основание: п. 14 Правил.

Выявленные, в ходе проведения проверки, нарушения нормативных правовых актов в области пожарной безопасности негативно влияют на общественные отношения в сфере

□

обеспечения пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административных правонарушений, выявленных в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23.34 и ч. 1 ст. 29.13 КоАП РФ

#### ПРЕДЛАГАЮ:

- 1) Безотлагательно рассмотреть данное Представление;
- 2) Принять действенные меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности;
- 3) Осуществлять непрерывный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности;
- 4) Предусмотреть финансирование мероприятий по устранению нарушений норм и правил пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о результатах рассмотрения по вышеизложенным пунктам и принятым мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Настоящее представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в отделе надзорной деятельности (г. Иваново, ул. Советская, д.26) главному государственному инспектору Ивановской области по пожарному надзору или в районный суд по месту регистрации Вашей организации в течении 10 суток со дня получения копии представления.

По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ вступает в законную силу.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор г.о. Иваново  
по пожарному надзору

Копию представления получил(а):

«08» 06 2024 г.